

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«10» января 2024 г., 05240061000209133343

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 7 по г. Дербент и Дербентскому району
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Дагестан

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«18» января 2024 г., № 2401/006-05/4/ПВПР

(дата составления предписания)

Респ Дагестан, г Дербент, ул Курбанова С.Д. 19/6, 88724041724, e-mail: ond7@05.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: «18» января 2024 г., учетный номер 05240061000209133343.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 по г. Дербент и Дербентскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РД (государственный инспектор города Дербент и Дербентского района по пожарному надзору) Нифталиев Анзор Мамедшахович, e-mail: niftalievam@05.mchs.gov.ru, телефон: +79677444438

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. Респ Дагестан, г Дербент, ул Пушкина, Дом 1

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) объектов или объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МБДОУ ДС №1, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ АДРЕСА - ВЫПОЛНИТЕ ЗАПРОС В ЕГРЮЛ

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, ее индивидуальные номера идентификации)

6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Деревянные конструкции чердачного помещения Д/С не обработаны огнезащитной обработкой (пропиткой) (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 13);

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 13, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Нарушенное обязательное требование

При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования объектов защиты, проверка проводится не реже 1 раза в год.

Срок устранения нарушения:

13.01.2025

2. Отсутствует проектная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке на имеющуюся пожарную сигнализацию, которая должна монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектом (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54);

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Нарушенное обязательное требование

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель

объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:
13.01.2025

3. В помещении склада отсутствует автоматическая пожарная сигнализация
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.
Срок устранения нарушения:
13.01.2025
4. Допущено применение материалов для отделки полов коридоров, с показателями ниже, чем указано в таблице 29 Приложения к Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (менее чем КМ2) (по факту: отделка полов выполнена из материалов с неизвестными показателями (линолеум), а также не представлены сертификаты пожарной безопасности на примененный материал, тем самым не подтверждается класс пожарной опасности материала) (ч. 1 и ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 2(1). Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации.
Срок устранения нарушения:
13.01.2025
5. В помещении котельной не предусматриваются сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПКД природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть заблокированными и быстродействующими запарными клапанами, установленными на вводе газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности (СП 60.13320.2012 п. 6.64);
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 2, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства необходимо принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.
Срок устранения нарушения:
13.01.2025
6. Приемно-контрольный прибор, на первом этаже установлен, в не защищенном от несанкционированного доступа (СП 5.13130.2009 п.13.14.5);
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
Срок устранения нарушения:
13.01.2025
7. Отсутствуют вторые эвакуационные выходы с спальных помещений где численность людей превышает более 10 человек (СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Общие требования, п.5.1.3.);
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 2(1). Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации.
Срок устранения нарушения:
13.01.2025
8. На путях эвакуации из здания не предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение (п. 8.2.5 СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования»).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 2(1). Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации.

Срок устранения нарушения:

13.01.2025

9. Не обеспечен со всех сторон подъезд пожарных автомобилей к зданию детского сада (фактически обеспечен подъезд к зданию только с одной стороны) (п. 8.1 СП 4.13130.2013. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 2(1). Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации.

Срок устранения нарушения:

13.01.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, системат, казавшихся виновными лицами (нарушения обязательных требований), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием решений разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 по г. Дербент и Дербентскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РД (государственный инспектор города Дербент и Дербентского района по пожарному надзору) Нифталиев Анзор Мамедшахович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписывающего предписание)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E1DA7D80F235C998C8008CFDCE37D24
Владелец: Нифталиев Анзор Мамедшахович
Действителен с 08.12.2023 по 02.03.2025

подпись

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 по г. Дербент и Дербентскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РД (государственный инспектор города Дербент и Дербентского района по пожарному надзору) Нифталиев Анзор Мамедшахович, e-mail: niftalievam@05.mchs.gov.ru, телефон: +79677444438

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подписавшего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, непосредственно подписавшего предписание)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты, в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)

(указываются способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

